

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.B.02437/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 249000, Россия, Калужская область, м.р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, ул. 96 км Киевского шоссе, зд. 20.

Адрес места осуществления деятельности: 142350, Россия, Московская область, г.о. Чехов, поселок Станции Детково, территория Акпласт, строение 1/8.

ОГРН 1125040006190. ИНН 5040118230. Телефон: +7 (901) 461 62 81, адрес электронной почты: l.gabdulkhakova@cronaplast.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКПЛАСТ» (ООО «АКПЛАСТ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 249000, Россия, Калужская область, м.р-н Боровский, г.п. город Балабаново, г. Балабаново, ул. 96 км Киевского шоссе, зд. 20.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142350, Россия, Московская область, г.о. Чехов, поселок Станции Детково, территория Акпласт, строение 1/8.

ОГРН 1125040006190. ИНН 5040118230.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида: плинтус напольный, окрашенные в массе и покрытые УФ-лаком, марок: CronaFloor, CronaFloor Premium, Royce, Quartz-Step, Betta, Stronghold, Noventis, Quartz-Floor, Fresh, Lime Stone, L'Quarzo, Flooring, KREAFORTA, Foresta, CraftFloor, Bonkeel, Royal Floor, Robust Wood, Amadei, Novafloor, PRIMEPLINTUS, NextStep, Aberhof, Smartfloor, Floorwood, ICON, Skalla, FloorExpert, Corsa Deco, BESTENHAUS, Birch, Alphabet, Alpha, Enzo, Alto, BaseMark, Borden, CronaLine, CronaBoard, La Casa, Skirting boards, Baseboard, Pine, Aviv, Concept, Grace, Lavelly, толщиной стенки от 0,8 до 1,2 мм, плотностью от 1450 до 2150 кг/м³, применяемые для внутренней отделки помещений, выпускаемые по ТУ 22.23.19-004-16961440-2025 от 03.10.2025 г. «Изделия профильно-погонажные из поливинилхлорида для внутренней отделки плинтус ПВХ напольный, аксессуары к ним. Окрашенные в массе, покрытые УФ-лаком. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2	22.23.19
код ТН ВЭД	3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1420/11-2025 от 19.11.2025, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта о результатах анализа состояния производства № 02-ОС/20-10/25 от 21.10.2025, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: в сухом помещении при температуре не ниже -10 °С. Мерные отрезки должны храниться на стеллажах длиной не менее длины мерных отрезков. Гарантийный срок хранения изделий – три года со дня изготовления изделий. По истечении гарантийного срока хранения - изделия перед применением должны быть проверены на соответствие требованиям настоящих технических условий. Дата изготовления единицы продукции – 15.10.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.11.2025

по

20.11.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.В.02437/25

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	п.5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.20 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Медведева Екатерина Александровна
(фамилия, имя, отчество)